МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области

Управление надзорной деятельности

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочеркасску

ул. Пушкинская, 41 г. Новочеркасск 346400
телефоны: (86352) 5-92-76 (секретарь); (86352) 5-92-79
http: // www.rostovgpn.donpac.ru E-mail:5ogpn_rnd@mail.ru
«Единый «телефон доверия» (863)239-99-99

Предписание № 122/1/80
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 16

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Заместителя начальника ОНД и ПР по г. Новочеркасску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Габриэлова М.Ю. № 122 от 02 сентября 2016 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 07 сентября 2016 года по 09 сентября 2016 года проведена плановая выездная проверка, Старшим инспектором отделения НД ОНД и ПР по г. Новочеркасску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы Дарсиговым Калоем Саламхановичем, помещений и территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 16, расположенного по адресу: г. Новочеркасск, ул. Просвещения,93-А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей Ермолаевой О.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На путях эвакуации не допускать применение горючих материалов в качестве (линолеума)	Ст. 6 Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений,	10.09.2017 год	

		законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. (ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6) В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2,Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах , холлах и фойе. (СНиП 21-01-97 п. 6.25*; СП 1.13130, п. 4.3.2)		
2.	Высота дверного проёма из помещений цокольного этажа наружу, выполнить соответствуем требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (СНиП 21-01-97* п.6.27)	Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. (ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6). (СНиП 21-01-97* п. 6.27)	10.09.2017 год	
3.	Высота и ширина прохода в свету со второго этажа по лестничному маршу выполнить в соответствием требованиям нормативных документов по пожарной безопасности	Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. (ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6). 4.4.1 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее: а) 1,35 м — для зданий класса Ф1.1 (СП 1.13130.2009 п. 4.4.Г) 6.29 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:	10.09.2017	

		а) 1,35 м — для зданий класса Ф1.1(СНиП 21-01-97* п. 6.29)		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения НД
ОНД и ПР по г. Новочеркасску
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ростовской области
капитан внутренней службы Дарсигов К.С.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

_____ (подпись)

«09» 09 2016 г.

М.П.*

Предписание для исполнения получил:

_____
(подпись)

«09» 09 2016 г.

Заведующий
(должность, фамилия, инициалы)